

	Direction générale de l'environnement Direction de l'énergie	EN-VD-2b	Justificatif énergétique Isolation Performance globale Objet de compétence communale

Commune : Chemin de la Musardière 25 - Tolochenaz N° parcelle : 213
 Objet : Rénovation énergétique et transformation d'une maison

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée : ☒ oui ☐ non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : ☒ oui ☐ non

Protections solaires

- ☒ Extérieures (Volets, stores)
☐ Intérieures
☐ Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement ☒ non
☐ oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

			R	S	A	
Catégorie d'ouvrage : II = habitat individuel	SRE : <u>234</u>	m ²	☒	☐	☐	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	☐	☐	☐	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	☐	☐	☐	
Total des surfaces :		SRE : <u>234</u>	m ²	Altitude: <u>428</u>		m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Mazout (chaudière existante)

$Q_h < Q_{h,li}$
 Performances globales : 185 MJ/m² < 234 MJ/m²

Annexes

- ☒ Calcul de la SRE, enveloppe thermique
☒ Plans (1:100) avec désignation des éléments
☒ Justificatif thermique
☒ Check-list des ponts thermiques
- Autre : _____

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de l'entreprise

Responsable, tél. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature :

Justificatif établi par :

F&G ingénieurs conseils Sàrl

Rue de Lausanne 47 - 1110 Morges

L. Cavallaro, 079 295 14 98

l.cavallaro@fg-ing.ch

Morges, le 22.06.2026 *Letiza Cavallaro*

A REMPLIR PAR LA COMMUNE

Le justificatif est certifié complet et correct